

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2023

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m
Statutárny zástupca: závod Žilina
Celkový čas prevádzky systému: Ing. Marcel Vrátný
ID oprávnených osôb: 2deň 20hod 44min
Tlačené dňa: operator
Kód: 0041
Strana : 1/3

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
l(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
01.11.2023	-	-	-	-	-	-	
02.11.2023	-	-	-	-	-	-	
03.11.2023	-	-	-	-	-	-	
04.11.2023	-	-	-	-	-	-	
05.11.2023	-	-	-	-	-	-	
06.11.2023	-	-	-	-	-	-	
07.11.2023	-	-	-	-	-	-	
08.11.2023	-	-	-	-	-	-	
09.11.2023	-	-	-	-	-	-	
10.11.2023	-	-	-	-	-	-	
11.11.2023	-	-	-	-	-	-	
12.11.2023	58.28	32.83	3.02	2.58	2.27	6.97	
13.11.2023	60.92	43.35	3.03	2.15	2.17	7.80	
14.11.2023	56.36	35.36	3.14	1.70	2.35	7.09	
15.11.2023	-	-	-	-	-	-	
16.11.2023	-	-	-	-	-	-	
17.11.2023	-	-	-	-	-	-	
18.11.2023	-	-	-	-	-	-	
19.11.2023	-	-	-	-	-	-	
20.11.2023	-	-	-	-	-	-	
21.11.2023	-	-	-	-	-	-	
22.11.2023	-	-	-	-	-	-	
23.11.2023	-	-	-	-	-	-	
24.11.2023	-	-	-	-	-	-	
25.11.2023	-	-	-	-	-	-	
26.11.2023	-	-	-	-	-	-	
27.11.2023	-	-	-	-	-	-	
28.11.2023	-	-	-	-	-	-	
29.11.2023	-	-	-	-	-	-	
30.11.2023	-	-	-	-	-	-	
PMH	58.56	1.62	3.06	0.09	2.26	7.30	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2023

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 2deň 20hod 44min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0041
Tlačené dňa: 01.12.2023 **Strana :** 2/3

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
I(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
PMH	58.56	1.62	3.06	0.09	2.26	7.30	
MZLm v t	0.112		0.006		-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.112		0.006				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000		0.000				
n PHH < 2*EL+I	68/100.00%		68/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PHH	68		68		68	67	
n neplatných PHH	0		0		0	1	
n nahradených PHH	0		0		0	1	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	3/100.00%		3/100.00%				
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PDH	3		3		3	3	
n neplatných PDH	0		0		0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%		0.00%		0.00%	1.47%	
EQ	0.00		0.00				
Min PHH	54.14		2.64				
Max PHH	73.18		10.12				
Min PDH	56.36		3.02				
Max PDH	60.92		3.14				

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

3.078_RSx 04-05-2022
19.0.0.2

Protokol o prevádzke systému za mesiac 11/2023

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 2deň 20hod 44min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0041
Tlačené dňa: 01.12.2023 **Strana :** 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	VYP	KPO	FS	INY
01.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.11.2023	02:00	01:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.11.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.11.2023	01:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.11.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	651:00	01:00	00:00	68:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	UP - Ustálená prevádzka
PRE - Prechodový stav	SNCR - Výpadok denox
KPO - Kontrola po oprave	FS - Funkčná skúška
VYP - Výpadok	INY - Iný stav

.....

3.078_RSx 04-05-2022
 19.0.0.2