

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 23hod 43min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.11.2023 **Strana :** 1/9

| Veličina | NOx _r | | | CO _r | | | Pozn. |
|---------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|-------|
| | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | |
| EL Uhlie | 180.00 | | | 227.00 | | | |
| EL Zemný plyn | 100.00 | | | 100.00 | | | |
| l(%) | 20 | | EL | 10 | | EL | |
| Dátum | PDH | MZLd | (PDH) | PDH | MZLd | (PDH) | |
| 01.10.2023 | 143.67 | 143.63 | 179.08 | 42.06 | 42.15 | 225.63 | |
| 02.10.2023 | 141.47 | 141.24 | 180.00 | 41.80 | 41.59 | 227.00 | |
| 03.10.2023 | 124.87 | 131.96 | 180.00 | 44.62 | 47.12 | 227.00 | |
| 04.10.2023 | 118.59 | 157.83 | 180.00 | 41.10 | 48.09 | 227.00 | |
| 05.10.2023 | 132.82 | 135.86 | 180.00 | 36.91 | 37.83 | 227.00 | |
| 06.10.2023 | 154.32 | 306.33 | 180.00 | 38.02 | 75.14 | 227.00 | |
| 07.10.2023 | 167.86 | 340.48 | 179.14 | 32.43 | 65.82 | 225.73 | |
| 08.10.2023 | 169.22 | 338.96 | 180.00 | 30.01 | 60.11 | 227.00 | |
| 09.10.2023 | 167.16 | 350.96 | 180.00 | 32.22 | 67.78 | 227.00 | |
| 10.10.2023 | 160.96 | 338.90 | 180.00 | 33.74 | 71.14 | 227.00 | |
| 11.10.2023 | 164.64 | 336.65 | 180.00 | 32.88 | 67.26 | 227.00 | |
| 12.10.2023 | 167.45 | 259.52 | 180.00 | 38.75 | 61.69 | 227.00 | |
| 13.10.2023 | 168.98 | 203.38 | 180.00 | 41.49 | 49.74 | 227.00 | |
| 14.10.2023 | 167.52 | 225.76 | 180.00 | 48.98 | 64.77 | 227.00 | |
| 15.10.2023 | 173.57 | 301.76 | 180.00 | 52.64 | 91.87 | 227.00 | |
| 16.10.2023 | 169.89 | 415.88 | 180.00 | 58.32 | 153.41 | 227.00 | |
| 17.10.2023 | 154.08 | 399.78 | 180.00 | 52.57 | 137.78 | 227.00 | |
| 18.10.2023 | 164.13 | 433.33 | 180.00 | 74.73 | 191.76 | 227.00 | |
| 19.10.2023 | 172.63 | 277.33 | 180.00 | 90.13 | 150.19 | 227.00 | |
| 20.10.2023 | 166.92 | 228.28 | 180.00 | 70.88 | 97.73 | 227.00 | |
| 21.10.2023 | 156.35 | 187.24 | 178.85 | 56.15 | 67.29 | 225.30 | |
| 22.10.2023 | 167.16 | 290.32 | 180.00 | 92.92 | 163.55 | 227.00 | |
| 23.10.2023 | 171.58 | 330.26 | 179.20 | 105.05 | 219.26 | 225.81 | |
| 24.10.2023 | 160.99 | 327.23 | 173.29 | 59.05 | 119.67 | 217.04 | |
| 25.10.2023 | 162.02 | 329.93 | 172.71 | 58.55 | 119.27 | 216.17 | |
| 26.10.2023 | 158.65 | 318.09 | 173.48 | 57.35 | 115.58 | 217.30 | |
| 27.10.2023 | 164.21 | 321.75 | 172.48 | 68.84 | 134.30 | 215.82 | |
| 28.10.2023 | 166.24 | 307.64 | 172.17 | 72.33 | 133.89 | 215.36 | |
| 29.10.2023 | 165.44 | 307.05 | 172.08 | 57.65 | 107.15 | 215.24 | |
| 30.10.2023 | 158.24 | 304.22 | 175.53 | 78.39 | 152.63 | 220.35 | |
| 31.10.2023 | 170.72 | 284.32 | 180.00 | 52.32 | 87.44 | 227.00 | |
| PMH | 160.27 | - | 178.32 | 54.58 | - | 224.51 | |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 23hod 43min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.11.2023 **Strana :** 2/9

| Veličina | NOx _r | | | CO _r | | | Pozn. |
|----------------------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|-------|
| | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | |
| EL Uhlie | 180.00 | | | 227.00 | | | |
| EL Zemný plyn | 100.00 | | | 100.00 | | | |
| I(%) | 20 | | EL | 10 | | EL | |
| Dátum | PDH | MZLd | (PDH) | PDH | MZLd | (PDH) | |
| PMH | 160.27 | - | 178.32 | 54.58 | - | 224.51 | |
| MZLm v t | 8.776 | | | 3.043 | | | |
| MZLm <EL v t/mesiac | 8.776 | | | 3.043 | | | |
| MZLm >EL v t/mesiac | 0.000 | | | 0.000 | | | |
| n PHH < 2*EL+I | 718/100.00% | | | 718/100.00% | | | |
| n PHH > 2*EL+I | 0/0.00% | | | 0/0.00% | | | |
| n platných PHH | 718 | | | 718 | | | |
| n neplatných PHH | 0 | | | 0 | | | |
| n nahradených PHH | 0 | | | 0 | | | |
| n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I | 31/100.00% | | | 31/100.00% | | | |
| n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I | 0/0.00% | | | 0/0.00% | | | |
| n platných PDH | 31 | | | 31 | | | |
| n neplatných PDH | 0 | | | 0 | | | |
| podiel F PHH pri UP | 0.00% | | | 0.00% | | | |
| EQ | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| Min PHH | 85.74 | | | 26.04 | | | |
| Max PHH | 224.70 | | | 268.76 | | | |
| Min PDH | 118.59 | | | 30.01 | | | |
| Max PDH | 173.57 | | | 105.05 | | | |

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 23hod 43min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.11.2023 **Strana :** 3/9

| Veličina | SO2r | | | TZLr | | | Pozn. |
|---------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|-------|
| | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | |
| EL Uhlie | 227.00 | | | 22.00 | | | |
| EL Zemný plyn | 35.00 | | | 5.00 | | | |
| l(%) | 20 | | EL | 30 | | EL | |
| Dátum | PDH | MZLd | (PDH) | PDH | MZLd | (PDH) | |
| 01.10.2023 | 91.96 | 92.37 | 225.11 | 6.52 | 6.54 | 21.83 | |
| 02.10.2023 | 76.47 | 75.51 | 227.00 | 6.28 | 6.26 | 22.00 | |
| 03.10.2023 | 110.76 | 117.09 | 227.00 | 6.24 | 6.61 | 22.00 | |
| 04.10.2023 | 163.43 | 684.08 | 227.00 | 6.56 | 20.23 | 22.00 | |
| 05.10.2023 | 90.68 | 94.60 | 227.00 | 7.08 | 7.22 | 22.00 | |
| 06.10.2023 | 168.89 | 527.57 | 227.00 | 6.39 | 12.21 | 22.00 | |
| 07.10.2023 | 133.09 | 269.30 | 225.25 | 6.48 | 13.14 | 21.84 | |
| 08.10.2023 | 148.08 | 296.81 | 227.00 | 6.60 | 13.21 | 22.00 | |
| 09.10.2023 | 170.26 | 356.16 | 227.00 | 6.86 | 14.41 | 22.00 | |
| 10.10.2023 | 146.67 | 310.16 | 227.00 | 6.58 | 13.82 | 22.00 | |
| 11.10.2023 | 130.89 | 267.60 | 227.00 | 6.45 | 13.18 | 22.00 | |
| 12.10.2023 | 151.25 | 235.89 | 227.00 | 7.83 | 11.98 | 22.00 | |
| 13.10.2023 | 130.88 | 157.54 | 227.00 | 7.16 | 8.61 | 22.00 | |
| 14.10.2023 | 156.03 | 210.58 | 227.00 | 7.00 | 9.26 | 22.00 | |
| 15.10.2023 | 168.20 | 294.34 | 227.00 | 6.92 | 11.99 | 22.00 | |
| 16.10.2023 | 145.72 | 441.67 | 227.00 | 6.79 | 17.09 | 22.00 | |
| 17.10.2023 | 149.40 | 387.48 | 227.00 | 6.77 | 17.54 | 22.00 | |
| 18.10.2023 | 117.25 | 303.66 | 227.00 | 7.31 | 18.96 | 22.00 | |
| 19.10.2023 | 125.56 | 196.38 | 227.00 | 9.19 | 14.51 | 22.00 | |
| 20.10.2023 | 114.09 | 157.36 | 227.00 | 8.23 | 11.23 | 22.00 | |
| 21.10.2023 | 122.47 | 146.91 | 224.65 | 6.81 | 8.16 | 21.79 | |
| 22.10.2023 | 151.39 | 260.50 | 227.00 | 6.77 | 11.63 | 22.00 | |
| 23.10.2023 | 132.12 | 332.26 | 225.36 | 7.14 | 14.06 | 21.85 | |
| 24.10.2023 | 110.02 | 223.82 | 213.28 | 7.27 | 14.75 | 20.76 | |
| 25.10.2023 | 100.60 | 207.07 | 212.09 | 7.38 | 15.03 | 20.66 | |
| 26.10.2023 | 100.88 | 213.10 | 213.65 | 7.47 | 15.03 | 20.80 | |
| 27.10.2023 | 150.24 | 295.69 | 211.61 | 7.90 | 15.51 | 20.61 | |
| 28.10.2023 | 140.41 | 259.89 | 210.97 | 7.98 | 14.77 | 20.56 | |
| 29.10.2023 | 147.06 | 273.49 | 210.80 | 8.02 | 14.88 | 20.54 | |
| 30.10.2023 | 167.45 | 323.76 | 217.85 | 8.47 | 16.26 | 21.18 | |
| 31.10.2023 | 151.09 | 250.41 | 227.00 | 8.14 | 13.54 | 22.00 | |
| PMH | 133.56 | - | 223.57 | 7.20 | - | 21.69 | |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 23hod 43min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.11.2023 **Strana :** 4/9

| Veličina | SO2r | | | TZLr | | | Pozn. |
|----------------------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|-------|
| | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | |
| EL Uhlie | 227.00 | | | 22.00 | | | |
| EL Zemný plyn | 35.00 | | | 5.00 | | | |
| I(%) | 20 | | EL | 30 | | EL | |
| Dátum | PDH | MZLd | (PDH) | PDH | MZLd | (PDH) | |
| PMH | 133.56 | - | 223.57 | 7.20 | - | 21.69 | |
| MZLm v t | 8.263 | | | 0.402 | | | |
| MZLm <EL v t/mesiac | 8.263 | | | 0.402 | | | |
| MZLm >EL v t/mesiac | 0.000 | | | 0.000 | | | |
| n PHH < 2*EL+I | 718/100.00% | | | 718/100.00% | | | |
| n PHH > 2*EL+I | 0/0.00% | | | 0/0.00% | | | |
| n platných PHH | 718 | | | 718 | | | |
| n neplatných PHH | 0 | | | 0 | | | |
| n nahradených PHH | 0 | | | 0 | | | |
| n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I | 31/100.00% | | | 31/100.00% | | | |
| n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I | 0/0.00% | | | 0/0.00% | | | |
| n platných PDH | 31 | | | 31 | | | |
| n neplatných PDH | 0 | | | 0 | | | |
| podiel F PHH pri UP | 0.00% | | | 0.00% | | | |
| EQ | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| Min PHH | 7.22 | | | 5.65 | | | |
| Max PHH | 409.43 | | | 10.81 | | | |
| Min PDH | 76.47 | | | 6.24 | | | |
| Max PDH | 170.26 | | | 9.19 | | | |

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 23hod 43min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.11.2023 **Strana :** 5/9

| Veličina | CO2r | | | O2 | ObPr | W | UHLIE | Pozn. |
|---------------|---------------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------|
| | Jednotka | g/m3N | kg/deň | g/m3N | % | Nm ³ /s | % | |
| EL Uhlie | | | | | | | | |
| EL Zemný plyn | | | | | | | | |
| I(%) | 10 | | EL | | | | | |
| Dátum | PDH | MZLd | (PDH) | PDH | PDH | PDH | PDH | |
| 01.10.2023 | 162.71 | 232233.57 | - | 10.49 | 16.52 | 13.99 | 30.82 | |
| 02.10.2023 | 164.80 | 232077.42 | - | 10.40 | 16.30 | 14.39 | 31.19 | |
| 03.10.2023 | 167.61 | 246503.38 | - | 10.22 | 17.02 | 14.28 | 32.75 | |
| 04.10.2023 | 169.15 | 270621.53 | - | 10.10 | 17.26 | 13.59 | 34.18 | |
| 05.10.2023 | 161.33 | 236505.75 | - | 10.54 | 16.93 | 13.01 | 32.49 | |
| 06.10.2023 | 177.78 | 422778.34 | - | 9.62 | 28.36 | 13.91 | 54.57 | |
| 07.10.2023 | 179.12 | 473963.39 | - | 9.50 | 30.63 | 14.28 | 57.80 | |
| 08.10.2023 | 177.92 | 467399.78 | - | 9.56 | 30.40 | 13.88 | 58.19 | |
| 09.10.2023 | 180.61 | 489999.75 | - | 9.39 | 31.39 | 13.93 | 60.53 | |
| 10.10.2023 | 182.01 | 490169.19 | - | 9.26 | 31.15 | 14.50 | 60.72 | |
| 11.10.2023 | 180.26 | 475169.13 | - | 9.36 | 30.51 | 14.79 | 58.99 | |
| 12.10.2023 | 144.97 | 354609.76 | - | 11.46 | 28.34 | 12.66 | 45.91 | |
| 13.10.2023 | 154.17 | 276657.73 | - | 10.94 | 20.78 | 12.97 | 37.39 | |
| 14.10.2023 | 163.39 | 310298.92 | - | 10.47 | 21.92 | 13.18 | 41.31 | |
| 15.10.2023 | 175.24 | 406706.25 | - | 9.77 | 26.78 | 13.11 | 53.01 | |
| 16.10.2023 | 192.39 | 565394.56 | - | 8.75 | 34.63 | 14.49 | 70.37 | |
| 17.10.2023 | 196.16 | 609369.93 | - | 8.50 | 35.92 | 14.76 | 74.02 | |
| 18.10.2023 | 183.95 | 618864.43 | - | 9.18 | 38.87 | 14.09 | 75.81 | |
| 19.10.2023 | 128.96 | 359382.05 | - | 12.63 | 32.43 | 10.87 | 47.10 | |
| 20.10.2023 | 136.96 | 322046.01 | - | 12.30 | 27.40 | 11.42 | 41.80 | |
| 21.10.2023 | 171.40 | 287567.08 | - | 10.30 | 19.43 | 14.17 | 37.39 | |
| 22.10.2023 | 186.14 | 417059.77 | - | 9.47 | 25.81 | 14.80 | 52.58 | |
| 23.10.2023 | 182.75 | 455824.95 | - | 9.57 | 27.89 | 15.51 | 53.83 | |
| 24.10.2023 | 174.17 | 475602.15 | - | 9.85 | 31.60 | 14.93 | 54.30 | |
| 25.10.2023 | 173.99 | 476984.51 | - | 9.85 | 31.72 | 15.63 | 52.70 | |
| 26.10.2023 | 174.78 | 472644.77 | - | 9.83 | 31.25 | 14.99 | 53.17 | |
| 27.10.2023 | 170.71 | 457672.09 | - | 10.04 | 31.02 | 14.38 | 51.32 | |
| 28.10.2023 | 166.50 | 431856.20 | - | 10.30 | 30.02 | 13.99 | 49.04 | |
| 29.10.2023 | 165.51 | 432606.29 | - | 10.35 | 30.25 | 14.43 | 48.65 | |
| 30.10.2023 | 154.73 | 451526.26 | - | 11.09 | 34.22 | 13.78 | 51.53 | |
| 31.10.2023 | 164.91 | 398789.11 | - | 10.68 | 28.17 | 13.18 | 49.73 | |
| PMH | 169.63 | - | - | 10.14 | 27.67 | 13.93 | 50.16 | |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: závod Žilina
Celkový čas prevádzky systému: Ing. Marcel Vrátný
ID oprávnených osôb: 30deň 23hod 43min
Tlačené dňa: operator **Kód:** 0120
01.11.2023 **Strana :** 6/9

| Veličina | CO2r | | | O2 | ObPr | W | UHLIE | |
|----------------------------------|-------------|--------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| | g/m3N | kg/deň | g/m3N | | | | | |
| Jednotka | | | | % | Nm ³ /s | % | MW | |
| EL Uhlie | | | | | | | | |
| EL Zemný plyn | | | | | | | | |
| I(%) | 10 | | EL | | | | | |
| Dátum | PDH | MZLd | (PDH) | PDH | PDH | PDH | PDH | Pozn. |
| PMH | 169.63 | - | - | 10.14 | 27.67 | 13.93 | 50.16 | |
| MZLm v t | 12618.884 | | | - | - | - | - | |
| MZLm <EL v t/mesiac | 12618.884 | | | | | | | |
| MZLm >EL v t/mesiac | 0.000 | | | | | | | |
| n PHH < 2*EL+I | 718/100.00% | | | | | | | |
| n PHH > 2*EL+I | 0/0.00% | | | | | | | |
| n platných PHH | 718 | | | 718 | 718 | 718 | 718 | |
| n neplatných PHH | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n nahradených PHH | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I | 31/100.00% | | | | | | | |
| n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I | 0/0.00% | | | | | | | |
| n platných PDH | 31 | | | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| n neplatných PDH | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| podiel F PHH pri UP | 0.00% | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| EQ | 0.00 | | | | | | | |
| Min PHH | 107.17 | | | | | | | |
| Max PHH | 203.90 | | | | | | | |
| Min PDH | 128.96 | | | | | | | |
| Max PDH | 196.16 | | | | | | | |

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 23hod 43min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.11.2023 **Strana :** 7/9

| Veličina | PLYN | ObP1 | ObP2 | ObP5 | |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|
| Jednotka | MW | Nm3/h | Nm3/h | Nm3/h | |
| EL Uhlie | | | | | |
| EL Zemný plyn | | | | | |
| I(%) | | | | | |
| Dátum | PDH | PDH | PDH | PDH | Pozn. |
| 01.10.2023 | 0.30 | 1269.93 | 58192.73 | 3017.62 | |
| 02.10.2023 | 0.00 | 968.42 | 57709.50 | 3027.93 | |
| 03.10.2023 | 0.00 | 911.47 | 60352.64 | 3027.26 | |
| 04.10.2023 | 0.00 | 1359.20 | 60764.08 | 3026.75 | |
| 05.10.2023 | 0.00 | 1641.96 | 59310.02 | 3021.87 | |
| 06.10.2023 | 0.06 | 44566.26 | 57537.95 | 3024.12 | |
| 07.10.2023 | 0.59 | 54938.59 | 55335.23 | 3025.55 | |
| 08.10.2023 | 0.00 | 54092.50 | 55361.80 | 3025.26 | |
| 09.10.2023 | 0.03 | 54840.34 | 58169.90 | 3019.61 | |
| 10.10.2023 | 0.00 | 55355.71 | 56795.35 | 3030.99 | |
| 11.10.2023 | 0.00 | 52879.14 | 56949.77 | 3028.52 | |
| 12.10.2023 | 0.12 | 67278.23 | 34760.02 | 3027.93 | |
| 13.10.2023 | 0.00 | 68819.03 | 5983.96 | 3030.35 | |
| 14.10.2023 | 0.01 | 73517.62 | 5392.07 | 3021.86 | |
| 15.10.2023 | 0.00 | 90986.26 | 5421.89 | 3020.55 | |
| 16.10.2023 | 0.01 | 71460.23 | 53219.37 | 3006.75 | |
| 17.10.2023 | 0.03 | 63647.75 | 65675.51 | 3006.84 | |
| 18.10.2023 | 0.04 | 64531.17 | 75408.84 | 3012.18 | |
| 19.10.2023 | 0.00 | 29954.87 | 86779.13 | 3024.89 | |
| 20.10.2023 | 0.03 | 23245.43 | 75391.82 | 3044.92 | |
| 21.10.2023 | 0.53 | 1652.07 | 68280.30 | 3042.85 | |
| 22.10.2023 | 0.00 | 1214.09 | 91707.07 | 3030.92 | |
| 23.10.2023 | 0.60 | 9720.56 | 90690.75 | 3027.00 | |
| 24.10.2023 | 4.05 | 58929.00 | 54833.85 | 3036.14 | |
| 25.10.2023 | 4.29 | 60206.48 | 53999.65 | 3037.68 | |
| 26.10.2023 | 3.78 | 58252.79 | 54250.85 | 3036.28 | |
| 27.10.2023 | 4.32 | 59304.33 | 52349.85 | 3033.49 | |
| 28.10.2023 | 4.32 | 55957.56 | 52104.56 | 3032.25 | |
| 29.10.2023 | 4.34 | 56316.62 | 52582.16 | 3032.69 | |
| 30.10.2023 | 2.55 | 73581.28 | 49607.34 | 3036.47 | |
| 31.10.2023 | 0.00 | 91101.47 | 10305.11 | 3039.10 | |
| PMH | 1.00 | 45955.55 | 53667.99 | 3027.82 | |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: závod Žilina
Celkový čas prevádzky systému: Ing. Marcel Vrátný
ID oprávnených osôb: 30deň 23hod 43min
Tlačené dňa: operator
Kód: 0120
Strana : 8/9
01.11.2023

| Veličina | PLYN | ObP1 | ObP2 | ObP5 | |
|----------------------------------|-------|----------|----------|---------|-------|
| Jednotka | MW | Nm3/h | Nm3/h | Nm3/h | |
| EL Uhlie | | | | | |
| EL Zemný plyn | | | | | |
| I(%) | | | | | |
| Dátum | PDH | PDH | PDH | PDH | Pozn. |
| PMH | 1.00 | 45955.55 | 53667.99 | 3027.82 | |
| MZLm v t | - | - | - | - | |
| MZLm <EL v t/mesiac | | | | | |
| MZLm >EL v t/mesiac | | | | | |
| n PHH < 2*EL+I | | | | | |
| n PHH > 2*EL+I | | | | | |
| n platných PHH | 718 | 718 | 718 | 718 | |
| n neplatných PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n nahradených PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I | | | | | |
| n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I | | | | | |
| n platných PDH | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| n neplatných PDH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| podiel F PHH pri UP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| EQ | | | | | |
| Min PHH | | | | | |
| Max PHH | | | | | |
| Min PDH | | | | | |
| Max PDH | | | | | |

Vysvetlivky:

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| PMH < EL | PHH - priemerná hodinová hodnota | EQ - Emisný kvocient |
| F - neplatná | PDH - priemerná denná hodnota | I - Interval spoľahlivosti |
| G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I | PMH - priemerná mesačná hodnota | MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg |
| A - n (PHH > 2*EL+I) > 0 | EL - Emisný limit | MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách |
| Q - PMH > EL _{pmh} +I | EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH | EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH |

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 10/2023

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Štatutárny zástupca: závod Žilina
Celkový čas prevádzky systému: Ing. Marcel Vrátný **Kód:** 0120
ID oprávnených osôb: 30deň 23hod 43min **Strana :** 9/9
Tlačené dňa: 01.11.2023

| Dátum | Stavy systému [hod:min] | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | OST | NAB | OKA | UP | PRE | SNCR | NID | VYP | KPO | FS | INY |
| 01.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 02.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 03.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 04.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:00 | 00:00 | 00:00 | 11:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 05.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 06.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 07.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 08.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 09.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 18.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 23:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 20.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 21.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 22.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 23.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:00 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 24.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 25.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 26.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 27.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 28.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 29.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 30.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 31.10.2023 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Celkom | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 718:00 | 15:00 | 00:00 | 11:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Vysvetlivky:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| OST - Odstavené | NAB - nábeh |
| OKA - Odstávka | UP - Ustálená prevádzka |
| PRE - Prechodový stav | SNCR - Výpadok denox |
| KPO - Kontrola po oprave | NID - Výpadok odsírenia |
| VYP - Výpadok | FS - Funkčná skúška |
| | INY - Iný stav |

.....

.....

.....