Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2026

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina
Zdroj: komin 120m
Štatutárny zástupca: Ing. Adrián Jenčo
Celkový čas prevádzky systému: 31deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Kód: 0120
Tlačené dňa: 01.11.2026

Veličina	NOxr			COr			
Jednotka	mg/m^{3}N	kg/deň	mg/m^{3}N	mg/m^{3}N	kg/deň	mg/m^{3}N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	Pozn.
01.10.2026	171.29	200.19	180.00	43.78	51.50	227.00	
02.10.2026	173.25	222.19	180.00	43.06	54.98	227.00	
03.10.2026	173.68	212.11	180.00	40.55	49.84	227.00	
04.10.2026	173.73	212.43	180.00	42.10	52.02	227.00	
05.10.2026	173.50	216.47	180.00	42.53	53.46	227.00	
06.10.2026	173.30	217.31	180.00	41.35	52.36	227.00	
07.10.2026	151.77	177.92	180.00	41.32	51.21	227.00	
08.10.2026	167.56	211.91	180.00	46.78	58.79	227.00	
09.10.2026	173.63	229.27	180.00	46.26	61.17	227.00	
10.10.2026	173.78	246.49	180.00	47.46	71.90	227.00	
11.10.2026	173.60	246.50	180.00	51.55	77.26	227.00	
12.10.2026	174.13	372.60	180.00	51.45	73.77	227.00	
13.10.2026	172.93	286.96	178.73	39.91	60.38	225.11	
14.10.2026	173.16	253.52	178.79	46.36	68.19	225.20	
15.10.2026	173.64	255.99	178.93	45.31	61.66	225.41	
16.10.2026	174.23	254.50	180.00	48.07	70.18	227.00	
17.10.2026	173.73	242.20	180.00	51.33	71.88	227.00	
18.10.2026	173.66	237.23	180.00	46.83	64.00	227.00	
19.10.2026	173.94	243.03	180.00	47.06	65.75	227.00	
20.10.2026	173.18	253.85	180.00	62.64	93.12	227.00	
21.10.2026	172.90	197.46	180.00	43.96	51.93	227.00	
22.10.2026	172.98	218.67	180.00	44.96	57.74	227.00	
23.10.2026	173.52	242.95	180.00	52.48	77.35	227.00	
24.10.2026	173.23	278.01	180.00	42.90	63.72	227.00	
25.10.2026	172.62	330.94	180.00	49.23	60.79	227.00	
26.10.2026	173.18	241.86	180.00	46.66	65.39	227.00	
27.10.2026	173.27	344.73	179.73	57.57	108.37	226.59	
28.10.2026	174.09	326.72	180.00	67.59	125.88	227.00	
29.10.2026	174.70	331.67	180.00	58.52	110.16	227.00	
30.10.2026	173.95	318.41	180.00	52.84	96.02	227.00	
31.10.2026	173.45	312.01	180.00	60.98	109.55	227.00	
PMH	172.44	-	179.88	48.58	-	226.82	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2026

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina
Zdroj: komin 120m
Štatutárny zástupca: Ing. Adrián Jenčo
Celkový čas prevádzky systému: 31deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Kód: 0120
Tlačené dňa: 01.11.2026
Strana : 2/11

Veličina	NOxr			COr			
Jednotka	mg/m^3N	kg/deň	mg/m^3N	mg/m^3N	kg/deň	mg/m^3N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	Pozn.
PMH	172.44	-	179.88	48.58	-	226.82	
MZLm v t	7.936			2.190			
MZLm <EL v t/mesiac	7.936			2.190			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	645/100.00%			645/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	645			645			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL_{pdh}+I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL_{pdh}+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	102.63			23.29			
Max PHH	191.33			123.74			
Min PDH	151.77			39.91			
Max PDH	174.70			67.59			

Vysvetlivky:

PMH < EL
F - neplatná
G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0
Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota
PDH - priemerná denná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
EL - Emisný limit
EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient
I - Interval spoľahlivosti
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2026

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina
Zdroj: komin 120m
Štatutárny zástupca: Ing. Adrián Jenčo
Celkový čas prevádzky systému: 31deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Kód: 0120
Tlačené dňa: 01.11.2026

Veličina	SO2r			TZLr			
Jednotka	mg/m^{3}N	kg/deň	mg/m^{3}N	mg/m^{3}N	kg/deň	mg/m^{3}N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	Pozn.
01.10.2026	113.72	134.49	227.00	1.87	2.22	22.00	
02.10.2026	129.80	167.81	227.00	1.85	2.39	22.00	
03.10.2026	115.42	142.45	227.00	1.91	2.35	22.00	
04.10.2026	93.86	116.96	227.00	1.96	2.42	22.00	
05.10.2026	113.87	142.05	227.00	1.89	2.38	22.00	
06.10.2026	104.70	132.28	227.00	1.87	2.38	22.00	
07.10.2026	124.59	149.91	227.00	2.02	2.37	22.00	
08.10.2026	86.31	111.05	227.00	1.87	2.38	22.00	
09.10.2026	146.13	197.40	227.00	2.12	2.84	22.00	
10.10.2026	81.94	225.29	227.00	2.24	3.47	22.00	
11.10.2026	107.31	227.85	227.00	2.14	3.69	22.00	
12.10.2026	61.34	732.69	227.00	2.55	4.37	22.00	
13.10.2026	104.39	578.74	224.39	2.60	4.29	21.77	
14.10.2026	103.03	153.62	224.52	2.60	3.79	21.78	
15.10.2026	124.22	179.47	224.81	2.45	3.50	21.80	
16.10.2026	97.33	144.14	227.00	2.26	3.29	22.00	
17.10.2026	66.69	92.00	227.00	2.30	3.19	22.00	
18.10.2026	127.20	173.22	227.00	2.21	3.02	22.00	
19.10.2026	145.77	203.83	227.00	2.31	3.25	22.00	
20.10.2026	109.98	165.82	227.00	2.24	3.29	22.00	
21.10.2026	135.80	157.68	227.00	1.81	2.08	22.00	
22.10.2026	144.59	187.63	227.00	2.18	2.75	22.00	
23.10.2026	71.52	105.62	227.00	2.32	3.26	22.00	
24.10.2026	115.18	385.80	227.00	2.45	4.08	22.00	
25.10.2026	105.83	562.40	227.00	2.58	4.33	22.00	
26.10.2026	145.46	204.95	227.00	2.56	3.58	22.00	
27.10.2026	115.21	230.34	226.44	2.42	4.68	21.95	
28.10.2026	143.57	266.18	227.00	2.43	4.57	22.00	
29.10.2026	87.05	166.06	227.00	2.37	4.50	22.00	
30.10.2026	141.89	260.39	227.00	2.38	4.33	22.00	
31.10.2026	171.47	310.11	227.00	2.40	4.31	22.00	
PMH	116.55	-	226.75	2.20	-	21.98	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2026

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina
Zdroj: komin 120m
Štatutárny zástupca: Ing. Adrián Jenčo
Celkový čas prevádzky systému: 31deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Kód: 0120
Tlačené dňa: 01.11.2026
Strana : 4/11

Veličina	SO2r			TZLr			
Jednotka	mg/m^3N	kg/deň	mg/m^3N	mg/m^3N	kg/deň	mg/m^3N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	Pozn.
PMH	116.55	-	226.75	2.20	-	21.98	
MZLm v t	7.008			0.103			
MZLm <EL v t/mesiac	7.008			0.103			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	645/100.00%			645/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	645			645			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL_{pdh}+I	31/100.00%			31/100.00%			
n PDH > 1.1*EL_{pdh}+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	31			31			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	6.93			1.10			
Max PHH	343.30			2.95			
Min PDH	61.34			1.81			
Max PDH	171.47			2.60			

Vysvetlivky:

PMH < EL
F - neplatná
G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0
Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota
PDH - priemerná denná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
EL - Emisný limit
EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient
I - Interval spoľahlivosti
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2026

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina
Zdroj: komin 120m
Štatutárny zástupca: Ing. Adrián Jenčo
Celkový čas prevádzky systému: 31deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Kód: 0120
Tlačené dňa: 01.11.2026
Strana : 5/11

Veličina	CO2r			O2	ObPr	Ts	Pa	
Jednotka	g/m3N	kg/deň	g/m3N	%	Nm^3/s	°C	hPa	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.10.2026	165.92	278471.91	-	10.56	19.38	93.67	988.58	
02.10.2026	169.99	305492.76	-	10.30	20.78	94.64	991.16	
03.10.2026	168.04	289211.12	-	10.36	19.88	93.47	991.16	
04.10.2026	167.81	288909.26	-	10.35	19.88	91.87	988.16	
05.10.2026	168.07	294347.12	-	10.32	20.24	94.58	984.68	
06.10.2026	167.01	295218.50	-	10.37	20.41	95.46	981.35	
07.10.2026	157.15	276782.75	-	10.96	20.20	93.48	976.77	
08.10.2026	168.45	302620.58	-	10.52	20.82	93.40	970.03	
09.10.2026	174.30	323190.65	-	10.33	21.77	92.40	976.28	
10.10.2026	161.95	337645.09	-	11.05	24.12	91.84	974.48	
11.10.2026	177.66	341096.32	-	10.21	21.85	90.74	972.85	
12.10.2026	178.07	374239.31	-	10.17	23.41	90.36	975.79	
13.10.2026	155.13	328435.64	-	11.49	23.62	84.80	985.60	
14.10.2026	177.70	359967.08	-	10.16	23.43	83.11	987.26	
15.10.2026	177.18	341562.69	-	10.09	23.21	83.87	987.36	
16.10.2026	178.16	354795.24	-	10.00	23.04	83.56	984.20	
17.10.2026	174.86	336206.54	-	10.13	22.24	84.46	978.19	
18.10.2026	174.05	328946.76	-	10.16	21.87	88.94	981.60	
19.10.2026	174.37	336501.57	-	10.14	22.33	89.54	985.08	
20.10.2026	175.06	350629.33	-	10.03	23.16	86.81	980.45	
21.10.2026	161.88	271880.02	-	10.82	19.33	89.03	974.19	
22.10.2026	167.74	303206.93	-	10.52	20.86	87.15	975.12	
23.10.2026	173.69	338151.81	-	10.22	22.43	84.71	979.82	
24.10.2026	161.75	328917.48	-	10.91	22.34	84.60	977.07	
25.10.2026	149.75	343586.07	-	11.71	24.64	85.68	969.01	
26.10.2026	156.59	338902.88	-	11.34	24.98	85.56	977.31	
27.10.2026	176.73	445737.65	-	10.16	29.27	88.74	983.07	
28.10.2026	177.87	459567.92	-	10.10	29.86	92.10	982.44	
29.10.2026	179.86	463550.04	-	9.95	29.80	90.54	985.67	
30.10.2026	176.39	444120.71	-	10.10	29.13	86.71	986.72	
31.10.2026	173.90	435640.86	-	10.23	28.99	86.82	984.51	
PMH	170.54	-	-	10.39	23.07	89.29	981.93	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2026

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina
Zdroj: komin 120m
Štatutárny zástupca: Ing. Adrián Jenčo
Celkový čas prevádzky systému: 31deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Kód: 0120
Tlačené dňa: 01.11.2026
Strana : 6/11

Veličina	CO2r			O2	ObPr	Ts	Pa	
Jednotka	g/m3N	kg/deň	g/m3N	%	Nm^3/s	°C	hPa	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	170.54	-	-	10.39	23.07	89.29	981.93	
MZLm v t	10617.533			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	10617.533							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	645/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	645			645	645	645	645	
n neplatných PHH	0			0	0	0	0	
n nahradených PHH	0			0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL_{pdh}+I	31/100.00%							
n PDH > 1.1*EL_{pdh}+I	0/0.00%							
n platných PDH	31			31	31	31	31	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	121.98							
Max PHH	196.16							
Min PDH	149.75							
Max PDH	179.86							

Vysvetlivky:

PMH < EL
F - neplatná
G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0
Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota
PDH - priemerná denná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
EL - Emisný limit
EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient
I - Interval spoľahlivosti
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2026

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina
Zdroj: komin 120m
Štatutárny zástupca: Ing. Adrián Jenčo
Celkový čas prevádzky systému: 31deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Kód: 0120
Tlačené dňa: 01.11.2026

Veličina	W	UHLIE	PLYN	Pa1	ObP1	Pa2	ObP2	
Jednotka	%	MW	MW	hPa	Nm3/h	hPa	Nm3/h	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)								
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.10.2026	13.09	39.01	0.00	988.75	65590.26	991.48	4183.99	
02.10.2026	13.26	42.50	0.00	991.57	70625.66	993.99	4186.74	
03.10.2026	12.76	41.11	0.00	991.44	67367.72	994.09	4198.14	
04.10.2026	12.73	41.28	0.00	987.84	67383.42	990.54	4199.48	
05.10.2026	12.74	41.96	0.00	984.44	68666.81	987.07	4182.79	
06.10.2026	12.52	42.24	0.01	981.11	69310.94	983.77	4172.50	
07.10.2026	11.77	39.97	0.03	976.27	66151.64	977.60	6548.06	
08.10.2026	12.42	42.44	0.00	969.42	68893.05	970.61	6076.48	
09.10.2026	12.70	43.85	0.00	975.87	72672.22	978.44	5699.57	
10.10.2026	12.19	43.72	0.00	973.86	73412.26	975.60	13404.81	
11.10.2026	13.13	44.62	0.00	972.44	73570.16	976.34	5072.49	
12.10.2026	12.76	47.08	0.00	975.44	77631.22	979.31	6631.44	
13.10.2026	12.35	41.50	0.55	984.86	70697.25	986.68	14352.15	
14.10.2026	12.94	47.65	0.59	986.79	79325.60	990.56	5038.85	
15.10.2026	13.10	47.53	0.55	986.81	78558.28	990.69	5008.76	
16.10.2026	13.05	48.20	0.00	983.55	77820.09	987.55	5115.98	
17.10.2026	12.49	46.26	0.00	977.32	74945.29	981.56	5120.48	
18.10.2026	12.39	45.24	0.00	980.84	73561.98	985.13	5161.01	
19.10.2026	12.39	46.30	0.01	984.49	75236.82	988.53	5164.22	
20.10.2026	12.65	48.42	0.00	979.82	78169.36	983.85	5199.99	
21.10.2026	12.23	38.40	0.00	972.82	64349.71	977.46	5229.47	
22.10.2026	12.68	41.94	0.00	974.01	69942.77	978.35	5171.20	
23.10.2026	12.63	46.55	0.00	978.99	75760.49	983.05	4982.96	
24.10.2026	11.98	42.59	0.00	975.98	72491.44	979.64	7934.82	
25.10.2026	11.62	43.57	0.00	967.99	73197.19	967.03	15513.90	
26.10.2026	11.51	45.89	0.00	976.53	76565.65	975.67	13344.98	
27.10.2026	12.28	58.17	0.22	982.10	67696.44	982.14	37655.09	
28.10.2026	12.57	59.33	0.00	981.08	54506.30	981.94	52992.58	
29.10.2026	13.20	59.69	0.00	984.38	54841.24	985.03	52441.03	
30.10.2026	13.35	57.91	0.00	985.11	52988.14	985.98	51864.59	
31.10.2026	13.21	56.75	0.00	982.91	52654.33	983.74	51692.85	
PMH	12.64	46.39	0.06	981.26	69258.43	983.82	13793.89	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2026

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina
Zdroj: komin 120m
Štatutárny zástupca: Ing. Adrián Jenčo
Celkový čas prevádzky systému: 31deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Kód: 0120
Tlačené dňa: 01.11.2026
Strana : 8/11

Veličina	W	UHLIE	PLYN	Pa1	ObP1	Pa2	ObP2	
Jednotka	%	MW	MW	hPa	Nm3/h	hPa	Nm3/h	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)								
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	12.64	46.39	0.06	981.26	69258.43	983.82	13793.89	
MZLm v t	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac								
MZLm >EL v t/mesiac								
n PHH < 2*EL+I								
n PHH > 2*EL+I								
n platných PHH	645	645	645	645	645	645	645	
n neplatných PHH	0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL_{pdh}+I								
n PDH > 1.1*EL_{pdh}+I								
n platných PDH	31	31	31	31	31	31	31	
n neplatných PDH	0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ								
Min PHH								
Max PHH								
Min PDH								
Max PDH								

Vysvetlivky:

PMH < EL
F - neplatná
G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0
Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota
PDH - priemerná denná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
EL - Emisný limit
EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient
I - Interval spoľahlivosti
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2026

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina
Zdroj: komin 120m
Štatutárny zástupca: Ing. Adrián Jenčo
Celkový čas prevádzky systému: 31deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Kód: 0120
Tlačené dňa: 01.11.2026
Strana : 9/11

Veličina	**ObP5**	
Jednotka	Nm3/h	
EL Uhlie		
EL Zemný plyn		
I(%)		
Dátum	PDH	Pozn.
01.10.2026	-450.96	
02.10.2026	-542.09	
03.10.2026	-526.88	
04.10.2026	-448.88	
05.10.2026	-584.07	
06.10.2026	-391.14	
07.10.2026	-554.32	
08.10.2026	-476.25	
09.10.2026	-588.37	
10.10.2026	-587.95	
11.10.2026	-597.06	
12.10.2026	-514.91	
13.10.2026	-580.90	
14.10.2026	-572.06	
15.10.2026	-602.94	
16.10.2026	-575.98	
17.10.2026	-587.63	
18.10.2026	-460.29	
19.10.2026	-495.65	
20.10.2026	-564.58	
21.10.2026	-505.48	
22.10.2026	-429.16	
23.10.2026	-588.10	
24.10.2026	-609.55	
25.10.2026	-582.60	
26.10.2026	-596.16	
27.10.2026	-605.22	
28.10.2026	-505.92	
29.10.2026	-592.74	
30.10.2026	-545.27	
31.10.2026	-583.21	
PMH	-537.81	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2026

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina
Zdroj: komin 120m
Štatutárny zástupca: Ing. Adrián Jenčo
Celkový čas prevádzky systému: 31deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Kód: 0120
Tlačené dňa: 01.11.2026
Strana : 10/11

Veličina	ObP5	
Jednotka	Nm3/h	
EL Uhlie		
EL Zemný plyn		
I(%)		
Dátum	PDH	Pozn.
PMH	-537.81	
MZLm v t	-	
MZLm <EL v t/mesiac		
MZLm >EL v t/mesiac		
n PHH < 2*EL+I		
n PHH > 2*EL+I		
n platných PHH	645	
n neplatných PHH	0	
n nahradených PHH	0	
n PDH < 1.1*EL_{pdh}+I		
n PDH > 1.1*EL_{pdh}+I		
n platných PDH	31	
n neplatných PDH	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	
EQ		
Min PHH		
Max PHH		
Min PDH		
Max PDH		

Vysvetlivky:

PMH < EL
F - neplatná
G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0
Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota
PDH - priemerná denná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
EL - Emisný limit
EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient
I - Interval spoľahlivosti
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 10/2026

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina
Zdroj: komin 120m
Štatutárny zástupca: Ing. Adrián Jenčo
Celkový čas prevádzky systému: 31deň 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Kód: 0120
Tlačené dňa: 01.11.2026
Strana : 11/11

	Stavy systému [hod:min]										
Dátum	**OST**	**NAB**	**OKA**	**UP**	**PRE**	**SNCR**	**NID**	**VYP**	**KPO**	**FS**	**INY**
01.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.10.2026	00:00	00:00	03:00	11:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.10.2026	00:00	00:00	00:00	07:00	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.10.2026	00:00	00:00	00:00	07:00	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.10.2026	00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.10.2026	00:00	00:00	00:00	21:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.10.2026	00:00	00:00	04:00	08:00	12:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.10.2026	00:00	00:00	00:00	08:00	16:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.10.2026	00:00	00:00	00:00	19:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.10.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	00:00	07:00	645:00	89:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
OKA - Odstávka
PRE - Prechodový stav
KPO - Kontrola po oprave
VYP - Výpadok
NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
SNCR - Výpadok denox
NID - Výpadok odsírenia
FS - Funkčná skúška
INY - Iný stav

.....
.....
.....