

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2022

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: Odeň 16hod 8min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0041
Tlačené dňa: 01.11.2022 **Strana :** 1/3

Veličina	NOx		CO		O2	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
l(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
01.10.2022	-	-	-	-	-	-	
02.10.2022	-	-	-	-	-	-	
03.10.2022	-	-	-	-	-	-	
04.10.2022	-	-	-	-	-	-	
05.10.2022	-	-	-	-	-	-	
06.10.2022	-	-	-	-	-	-	
07.10.2022	-	-	-	-	-	-	
08.10.2022	-	-	-	-	-	-	
09.10.2022	-	-	-	-	-	-	
10.10.2022	-	-	-	-	-	-	
11.10.2022	-	-	-	-	-	-	
12.10.2022	-	-	-	-	-	-	
13.10.2022	-	-	-	-	-	-	
14.10.2022	-	-	-	-	-	-	
15.10.2022	-	-	-	-	-	-	
16.10.2022	-	-	-	-	-	-	
17.10.2022	-	-	-	-	-	-	
18.10.2022	-	-	-	-	-	-	
19.10.2022	-	-	-	-	-	-	
20.10.2022	-	-	-	-	-	-	
21.10.2022	-	-	-	-	-	-	
22.10.2022	-	-	-	-	-	-	
23.10.2022	-	-	-	-	-	-	
24.10.2022	-	-	-	-	-	-	
25.10.2022	-	-	-	-	-	-	
26.10.2022	-	-	-	-	-	-	
27.10.2022	-	-	-	-	-	-	
28.10.2022	-	-	-	-	-	-	
29.10.2022	-	-	-	-	-	-	
30.10.2022	-	-	-	-	-	-	
31.10.2022	105.64	32.73	2.49	1.19	3.22	5.38	
PMH	105.64	2.05	2.49	0.07	3.22	5.38	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2022

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin K41m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

Odeň 16hod 8min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0041

Tlačené dňa:

01.11.2022

Strana :

2/3

Veličina	NO _{xr}		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
I(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
PMH	105.64	2.05	2.49	0.07	3.22	5.38	
MZLm v t	0.033		0.001		-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.033		0.001				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000		0.000				
n PHH < 2*EL+I	14/100.00%		14/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PHH	14		14		14	14	
n neplatných PHH	0		0		0	0	
n nahradených PHH	0		0		0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	1/100.00%		1/100.00%				
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PDH	1		1		1	1	
n neplatných PDH	0		0		0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%	
EQ	0.00		0.00				
Min PHH	97.03		1.77				
Max PHH	108.74		6.56				
Min PDH	105.64		2.49				
Max PDH	105.64		2.49				

Vysvetlivky:

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

3.078_RSx 04-05-2022

19.0.0.2

Protokol o prevádzke systému za mesiac 10/2022

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin K41m

Statutárny zástupca:

Ing. Marcel Vrátný

Celkový čas prevádzky systému:

Odeň 16hod 8min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0041

Tlačené dňa:

01.11.2022

Strana :

3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	VYP	KPO	FS	INY
01.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.10.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.10.2022	08:00	02:00	00:00	14:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	728:00	02:00	00:00	14:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

PRE - Prechodový stav

SNCR - Výpadok denox

KPO - Kontrola po oprave

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

.....
.....
.....

3.078_RSx 04-05-2022
19.0.0.2