

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

19deň 8hod 18min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.10.2024

Strana :

1/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.09.2024	173.85	149.70	180.00	34.47	29.67	227.00	
02.09.2024	171.48	146.51	178.10	34.28	29.30	224.17	
03.09.2024	172.73	151.58	180.00	37.99	34.36	227.00	
04.09.2024	173.64	149.03	180.00	32.92	28.74	227.00	
05.09.2024	172.76	154.76	180.00	34.38	30.78	227.00	
06.09.2024	171.07	159.82	180.00	34.03	32.29	227.00	
07.09.2024	173.89	155.07	180.00	33.94	30.26	227.00	
08.09.2024	173.53	160.19	180.00	32.85	30.28	227.00	
09.09.2024	173.58	170.21	180.00	33.48	32.74	227.00	
10.09.2024	174.19	174.40	180.00	30.09	30.15	227.00	
11.09.2024	173.92	179.24	180.00	28.46	29.42	227.00	
12.09.2024	173.96	200.80	180.00	51.74	60.18	227.00	
13.09.2024	174.16	274.24	180.00	55.08	87.18	227.00	
14.09.2024	173.98	245.63	180.00	60.52	85.77	227.00	
15.09.2024	173.89	251.98	177.22	101.20	148.23	222.87	
16.09.2024	172.87	218.86	168.63	73.48	96.17	210.10	
17.09.2024	147.55	153.93	138.84	48.49	46.28	165.33	
18.09.2024	-	-	-	-	-	-	
19.09.2024	-	-	-	-	-	-	
20.09.2024	-	-	-	-	-	-	
21.09.2024	-	-	-	-	-	-	
22.09.2024	-	-	-	-	-	-	
23.09.2024	-	-	-	-	-	-	
24.09.2024	-	-	-	-	-	-	
25.09.2024	-	-	-	-	-	-	
26.09.2024	-	-	-	-	-	-	
27.09.2024	-	-	-	-	-	-	
28.09.2024	162.79	80.07	166.07	44.47	34.85	206.30	
29.09.2024	167.18	155.05	172.08	58.75	53.40	215.23	
30.09.2024	173.71	213.06	180.00	54.36	67.98	227.00	
PMH	172.04	-	176.05	45.81	-	221.10	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavula
Celkový čas prevádzky systému: 19deň 8hod 18min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.10.2024 **Strana :** 2/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20		EL	10		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	172.04	-	176.05	45.81	-	221.10	
MZLm v t	3.544			1.018			
MZLm <EL v t/mesiac	3.544			1.018			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	443/100.00%			443/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	443			443			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	20/100.00%			20/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	20			20			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	52.24			14.83			
Max PHH	198.41			236.68			
Min PDH	147.55			28.46			
Max PDH	174.19			101.20			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

19deň 8hod 18min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.10.2024

Strana :

3/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
l(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
01.09.2024	119.52	102.86	227.00	6.88	5.92	22.00	
02.09.2024	116.59	100.59	223.11	7.40	6.31	21.65	
03.09.2024	59.31	50.92	227.00	7.88	6.94	22.00	
04.09.2024	114.57	225.75	227.00	8.32	7.17	22.00	
05.09.2024	106.82	95.82	227.00	8.25	7.41	22.00	
06.09.2024	99.65	195.72	227.00	7.95	7.45	22.00	
07.09.2024	86.96	77.64	227.00	5.20	4.65	22.00	
08.09.2024	126.49	116.94	227.00	6.57	6.06	22.00	
09.09.2024	141.26	139.03	227.00	7.41	7.29	22.00	
10.09.2024	166.23A	218.98	227.00	8.07	8.00	22.00	
11.09.2024	106.71	122.55	227.00	8.88	9.13	22.00	
12.09.2024	120.01	137.92	227.00	9.61	11.10	22.00	
13.09.2024	144.96	230.78	227.00	6.81	10.37	22.00	
14.09.2024	137.62	194.81	227.00	5.20	7.34	22.00	
15.09.2024	79.89	114.78	221.32	5.44	7.88	21.49	
16.09.2024	91.27	125.32	203.74	5.90	7.41	19.90	
17.09.2024	2.15	40.30	141.03	6.78A	12.54	14.27	
18.09.2024	-	-	-	-	-	-	
19.09.2024	-	-	-	-	-	-	
20.09.2024	-	-	-	-	-	-	
21.09.2024	-	-	-	-	-	-	
22.09.2024	-	-	-	-	-	-	
23.09.2024	-	-	-	-	-	-	
24.09.2024	-	-	-	-	-	-	
25.09.2024	-	-	-	-	-	-	
26.09.2024	-	-	-	-	-	-	
27.09.2024	-	-	-	-	-	-	
28.09.2024	122.84	184.50	198.50	8.54	7.08	19.43	
29.09.2024	160.47	186.52	210.79	5.66	5.21	20.54	
30.09.2024	138.64	168.52	227.00	6.08	7.40	22.00	
PMH	113.10	-	218.82	7.09	-	21.26	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavula
Celkový čas prevádzky systému: 19deň 8hod 18min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.10.2024 **Strana :** 4/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	227.00			22.00			
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20		EL	30		EL	
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	113.10	-	218.82	7.09	-	21.26	
MZLm v t	2.830			0.153			
MZLm <EL v t/mesiac	2.830			0.153			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	442/99.77%			442/99.77%			
n PHH > 2*EL+I	1/0.23%			1/0.23%			
n platných PHH	443			443			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	20/100.00%			20/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	20			20			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	-2.81			4.14			
Max PHH	727.82			16.89			
Min PDH	2.15			5.20			
Max PDH	166.23			9.61			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavuliša

Celkový čas prevádzky systému:

19deň 8hod 18min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.10.2024

Strana :

5/9

Veličina	CO ₂ r			O ₂	ObPr	W	UHLIE	Pozn.
Jednotka	g/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	%	Nm ³ /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.09.2024	148.88	210134.06	-	11.85	16.33	12.14	28.57	
02.09.2024	146.74	206199.81	-	11.88	16.26	12.28	27.44	
03.09.2024	149.58	214037.84	-	11.79	16.52	12.19	28.85	
04.09.2024	149.28	209482.17	-	11.83	16.18	11.94	28.24	
05.09.2024	154.47	218152.61	-	11.49	16.34	12.68	29.06	
06.09.2024	156.01	228473.33	-	11.44	17.23	12.54	30.23	
07.09.2024	149.34	217758.99	-	11.83	16.88	12.53	28.88	
08.09.2024	150.92	225561.05	-	11.74	17.29	12.25	29.75	
09.09.2024	154.28	239108.32	-	11.51	17.94	12.37	30.89	
10.09.2024	156.00	243900.35	-	11.40	18.10	12.60	31.37	
11.09.2024	156.82	250737.77	-	11.33	18.50	12.68	32.48	
12.09.2024	157.40	281112.29	-	11.31	20.65	12.86	35.51	
13.09.2024	175.91	388136.60	-	10.30	25.46	13.69	46.93	
14.09.2024	168.67	345743.67	-	10.67	23.71	13.92	42.78	
15.09.2024	165.65	348719.31	-	10.69	24.36	14.47	41.56	
16.09.2024	150.07	293030.01	-	11.31	22.36	13.75	34.40	
17.09.2024	123.69	176665.47	-	12.01	20.48	13.24	19.96	
18.09.2024	-	-	-	-	-	-	-	
19.09.2024	-	-	-	-	-	-	-	
20.09.2024	-	-	-	-	-	-	-	
21.09.2024	-	-	-	-	-	-	-	
22.09.2024	-	-	-	-	-	-	-	
23.09.2024	-	-	-	-	-	-	-	
24.09.2024	-	-	-	-	-	-	-	
25.09.2024	-	-	-	-	-	-	-	
26.09.2024	-	-	-	-	-	-	-	
27.09.2024	-	-	-	-	-	-	-	
28.09.2024	156.37	90691.82	-	12.34	17.34	11.75	24.43	
29.09.2024	164.81	255835.54	-	12.07	18.33	11.95	29.06	
30.09.2024	185.13	345897.59	-	11.15	21.47	12.54	38.98	
PMH	156.54	-	-	11.44	19.17	12.76	32.57	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavula
Celkový čas prevádzky systému: 19deň 8hod 18min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0120
Tlačené dňa: 01.10.2024 **Strana :** 6/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	
	g/m3N	kg/deň	g/m3N					
Jednotka				%	Nm ³ /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	156.54	-	-	11.44	19.17	12.76	32.57	
MZLm v t	4989.379			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	4989.379							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	443/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	443			443	443	443	443	
n neplatných PHH	0			0	0	0	0	
n nahradených PHH	0			0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	20/100.00%							
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%							
n platných PDH	20			20	20	20	20	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	83.65							
Max PHH	200.48							
Min PDH	123.69							
Max PDH	185.13							

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2024

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina	Zdroj:	komin 120m
Statutárny zástupca:	Ing. Miroslav Kavula		
Celkový čas prevádzky systému:	19deň 8hod 18min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0120
Tlačené dňa:	01.10.2024	Strana :	7/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.09.2024	0.00	53500.67	5299.35	-474.04	
02.09.2024	0.63	53245.90	5295.46	-470.42	
03.09.2024	0.01	54139.97	5312.33	-477.36	
04.09.2024	0.00	53245.40	5008.70	-481.13	
05.09.2024	0.00	54052.20	4783.89	-466.22	
06.09.2024	0.00	56155.18	5881.57	-466.45	
07.09.2024	0.00	56104.28	4651.07	-472.28	
08.09.2024	0.00	57567.13	4677.27	-476.06	
09.09.2024	0.00	59882.21	4687.90	-469.89	
10.09.2024	0.07	60507.23	4656.14	-473.91	
11.09.2024	0.01	61945.21	4649.92	-474.42	
12.09.2024	0.00	69692.30	4659.36	-469.34	
13.09.2024	0.00	86922.73	4746.54	-478.52	
14.09.2024	0.02	80685.13	4672.93	-474.16	
15.09.2024	1.64	83064.47	4629.01	-484.63	
16.09.2024	4.26	75800.94	4706.14	-479.62	
17.09.2024	14.46	68751.76	4984.83	-481.23	
18.09.2024	-	-	-	-	
19.09.2024	-	-	-	-	
20.09.2024	-	-	-	-	
21.09.2024	-	-	-	-	
22.09.2024	-	-	-	-	
23.09.2024	-	-	-	-	
24.09.2024	-	-	-	-	
25.09.2024	-	-	-	-	
26.09.2024	-	-	-	-	
27.09.2024	-	-	-	-	
28.09.2024	4.09	57447.22	4990.78	-480.35	
29.09.2024	2.29	61231.87	4739.49	-477.19	
30.09.2024	0.00	72197.74	5085.40	-477.51	
PMH	1.03	64127.22	4897.80	-474.89	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2024

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina	Zdroj:	komin 120m
Statutárny zástupca:	Ing. Miroslav Kavuľa		
Celkový čas prevádzky systému:	19deň 8hod 18min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0120
Tlačené dňa:	01.10.2024	Strana :	8/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	1.03	64127.22	4897.80	-474.89	
MZLm v t	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac					
MZLm >EL v t/mesiac					
n PHH < 2*EL+I					
n PHH > 2*EL+I					
n platných PHH	443	443	443	443	
n neplatných PHH	0	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I					
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I					
n platných PDH	20	20	20	20	
n neplatných PDH	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ					
Min PHH					
Max PHH					
Min PDH					
Max PDH					

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 09/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin 120m
Štatutárny zástupca: závod Žilina
Celkový čas prevádzky systému: Ing. Miroslav Kavula
ID oprávnených osôb: 19deň 8hod 18min
Tlačené dňa: 01.10.2024 **Kód:** 0120
Strana : 9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.09.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.09.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.09.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.09.2024	00:00	00:00	00:00	21:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.09.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.09.2024	00:00	00:00	00:00	22:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.09.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.09.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.09.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.09.2024	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.09.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.09.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.09.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.09.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.09.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.09.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.09.2024	02:00	00:00	01:00	16:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.09.2024	13:00	00:00	00:00	05:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.09.2024	00:00	00:00	00:00	20:00	00:00	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.09.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	255:00	00:00	01:00	443:00	16:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	UP - Ustálená prevádzka
PRE - Prechodový stav	SNCR - Výpadok denox
KPO - Kontrola po oprave	NID - Výpadok odsírenia
VYP - Výpadok	FS - Funkčná skúška
	INY - Iný stav

.....

