

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

22deň 20hod 48min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.10.2026

Strana :

1/11

Veličina		NOx _r			CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N		
EL Uhlie	180.00			227.00				
EL Zemný plyn	100.00			100.00				
l(%)	20		EL	10		EL		
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)		
01.09.2026	173.18	148.00	180.00	22.55	19.30	227.00		
02.09.2026	172.64	143.79	180.00	28.21	23.47	227.00		
03.09.2026	172.48	153.22	180.00	29.08	25.88	227.00		
04.09.2026	175.24	73.46	179.13	38.44	11.71	225.70		
05.09.2026	-	-	-	-	-	-		
06.09.2026	-	-	-	-	-	-		
07.09.2026	-	-	-	-	-	-		
08.09.2026	-	-	-	-	-	-		
09.09.2026	-	-	-	-	-	-		
10.09.2026	-	-	-	-	-	-		
11.09.2026	-	74.95	-	-	36.79	-		
12.09.2026	163.89	116.45	167.78	57.48	40.65	208.84		
13.09.2026	169.00	133.88	175.40	44.08	33.90	220.16		
14.09.2026	172.72	159.34	180.00	27.44	25.32	227.00		
15.09.2026	171.83	158.25	180.00	26.23	24.15	227.00		
16.09.2026	170.54	153.47	180.00	24.23	21.80	227.00		
17.09.2026	169.48	151.62	180.00	23.99	20.99	227.00		
18.09.2026	175.14	146.61	180.00	27.16	22.67	227.00		
19.09.2026	173.64	145.42	180.00	26.80	22.35	227.00		
20.09.2026	172.94	141.17	180.00	25.42	20.62	227.00		
21.09.2026	173.77	133.42	180.00	38.08	28.90	227.00		
22.09.2026	172.88	196.53	180.00	40.53	44.66	227.00		
23.09.2026	173.30	181.67	180.00	31.44	33.58	227.00		
24.09.2026	173.08	204.92	180.00	37.78	45.18	227.00		
25.09.2026	173.58	213.31	180.00	43.40	53.19	227.00		
26.09.2026	172.98	211.19	180.00	46.90	57.05	227.00		
27.09.2026	173.37	209.89	180.00	42.30	51.26	227.00		
28.09.2026	173.06	205.10	180.00	38.91	47.18	227.00		
29.09.2026	173.70	208.87	180.00	40.09	48.88	227.00		
30.09.2026	172.97	204.10	180.00	39.22	47.35	227.00		
PMH	172.38	-	179.23	34.50	-	225.86		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

22deň 20hod 48min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.10.2026

Strana :

2/11

Veličina		NO _x r		CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00		EL	227.00		EL	
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20			10			
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	172.38	-	179.23	34.50	-	225.86	
MZLm v t	3.869			0.807			
MZLm <EL v t/mesiac	3.869			0.807			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	529/100.00%			529/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	529			529			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	23/100.00%			23/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	23			23			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	151.21			18.09			
Max PHH	227.50			68.76			
Min PDH	163.89			22.55			
Max PDH	175.24			57.48			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

22deň 20hod 48min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.10.2026

Strana :

3/11

Veličina		SO2r		TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL Uhlie	227.00		EL (PDH)	22.00		EL (PDH)	
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
l(%)	20			30			
Dátum	PDH			MZLd			
01.09.2026	79.21	67.82	227.00	2.00	1.73	22.00	
02.09.2026	98.76	82.61	227.00	2.22	1.83	22.00	
03.09.2026	120.02	106.79	227.00	2.13	1.90	22.00	
04.09.2026	96.55	47.36	225.21	2.38	3.63	21.84	
05.09.2026	-	-	-	-	-	-	
06.09.2026	-	-	-	-	-	-	
07.09.2026	-	-	-	-	-	-	
08.09.2026	-	-	-	-	-	-	
09.09.2026	-	-	-	-	-	-	
10.09.2026	-	-	-	-	-	-	
11.09.2026	-	325.01	-	-	12.56	-	
12.09.2026	8.84	45.17	202.00	3.13	2.42	19.75	
13.09.2026	41.93	34.13	217.58	2.78	2.19	21.15	
14.09.2026	143.06	132.44	227.00	2.18	2.00	22.00	
15.09.2026	131.28	120.61	227.00	1.97	1.80	22.00	
16.09.2026	100.56	90.95	227.00	1.99	1.79	22.00	
17.09.2026	111.68	99.43	227.00	1.94	1.71	22.00	
18.09.2026	172.90	145.02	227.00	2.04	1.71	22.00	
19.09.2026	107.87	91.45	227.00	2.04	1.73	22.00	
20.09.2026	69.86	56.71	227.00	1.99	1.61	22.00	
21.09.2026	56.69	44.13	227.00	2.47	1.90	22.00	
22.09.2026	93.82	114.39	227.00	2.39	2.70	22.00	
23.09.2026	97.54	104.01	227.00	2.26	2.37	22.00	
24.09.2026	111.29	131.80	227.00	2.50	2.95	22.00	
25.09.2026	133.89	163.63	227.00	2.16	2.64	22.00	
26.09.2026	136.70	167.57	227.00	2.13	2.61	22.00	
27.09.2026	129.67	156.95	227.00	2.05	2.50	22.00	
28.09.2026	85.22	104.64	227.00	1.95	2.33	22.00	
29.09.2026	115.90	139.07	227.00	1.96	2.41	22.00	
30.09.2026	151.65	183.50	227.00	1.87	2.26	22.00	
PMH	105.09	-	225.43	2.18	-	21.86	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

22deň 20hod 48min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.10.2026

Strana :

4/11

Veličina		SO2r		TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL Uhlie	227.00		EL	22.00		EL	
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20			30			
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	105.09	-	225.43	2.18	-	21.86	
MZLm v t	2.755			0.063			
MZLm <EL v t/mesiac	2.755			0.063			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	529/100.00%			529/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	529			529			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	23/100.00%			23/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	23			23			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	2.99			1.11			
Max PHH	240.80			4.63			
Min PDH	8.84			1.87			
Max PDH	172.90			3.13			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

22deň 20hod 48min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.10.2026

Strana :

5/11

Veličina	CO2r			O2	ObPr	Ts	Pa	Pozn.
Jednotka	g/m3N	kg/deň	g/m3N	%	Nm ³ /s	°C	hPa	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
l(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.09.2026	152.71	206921.45	-	11.54	15.68	95.11	979.00	
02.09.2026	146.30	201278.53	-	11.92	15.92	95.76	980.74	
03.09.2026	154.53	215669.61	-	11.46	16.16	95.30	979.26	
04.09.2026	147.59	73180.27	-	11.82	17.10	94.90	978.57	
05.09.2026	-	-	-	-	-	-	-	
06.09.2026	-	-	-	-	-	-	-	
07.09.2026	-	-	-	-	-	-	-	
08.09.2026	-	-	-	-	-	-	-	
09.09.2026	-	-	-	-	-	-	-	
10.09.2026	-	-	-	-	-	-	-	
11.09.2026	-	69192.89	-	-	-	-	-	
12.09.2026	124.94	167474.50	-	13.15	15.48	95.41	982.45	
13.09.2026	140.24	192451.13	-	12.36	15.87	98.90	981.25	
14.09.2026	159.92	225622.63	-	11.19	16.33	96.97	980.92	
15.09.2026	157.24	220926.08	-	11.17	16.26	93.97	981.13	
16.09.2026	152.52	212202.64	-	11.30	16.10	94.83	975.48	
17.09.2026	151.08	206123.25	-	11.30	15.82	96.57	975.16	
18.09.2026	149.58	201731.83	-	11.68	15.61	94.88	976.05	
19.09.2026	151.47	204353.41	-	11.69	15.61	92.39	982.16	
20.09.2026	148.08	198169.56	-	11.84	15.49	96.66	981.97	
21.09.2026	138.74	185188.92	-	12.37	15.45	98.77	981.53	
22.09.2026	161.14	275105.31	-	11.01	19.46	97.71	981.57	
23.09.2026	158.54	251883.39	-	11.11	18.35	96.13	982.56	
24.09.2026	168.17	287804.62	-	10.63	19.75	95.71	978.57	
25.09.2026	172.52	300255.71	-	10.42	20.12	95.30	981.12	
26.09.2026	170.79	296247.34	-	10.45	20.06	92.75	984.06	
27.09.2026	169.34	292513.93	-	10.49	19.97	93.80	985.96	
28.09.2026	166.31	285177.16	-	10.63	19.72	94.24	985.78	
29.09.2026	167.07	287405.76	-	10.54	19.74	93.62	987.64	
30.09.2026	165.87	282033.16	-	10.59	19.58	92.49	988.37	
PMH	155.93	-	-	11.30	17.40	95.32	981.46	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

22deň 20hod 48min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.10.2026

Strana :

6/11

Veličina	CO2r			O2	ObPr	Ts	Pa	Pozn.
Jednotka	g/m3N	kg/deň	g/m3N	%	Nm³/s	°C	hPa	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
PMH	155.93	-	-	11.30	17.40	95.32	981.46	
MZLm v t	5338.913			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	5338.913							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	529/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	529			529	529	529	529	
n neplatných PHH	0			0	0	0	0	
n nahradených PHH	0			0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	23/100.00%							
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%							
n platných PDH	23			23	23	23	23	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	120.77							
Max PHH	191.32							
Min PDH	124.94							
Max PDH	172.52							

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

22deň 20hod 48min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.10.2026

Strana :

7/11

Veličina	W	UHLIE	PLYN	Pa1	ObP1	Pa2	ObP2	
Jednotka	%	MW	MW	hPa	Nm3/h	hPa	Nm3/h	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)								
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.09.2026	12.11	29.60	0.00	977.50	51180.59	982.58	5273.50	
02.09.2026	11.55	28.81	0.00	979.21	51627.78	985.16	5686.59	
03.09.2026	12.09	30.54	0.05	977.67	52472.99	983.70	5686.65	
04.09.2026	12.00	30.51	0.28	977.04	55899.75	982.97	5649.67	
05.09.2026	-	-	-	-	-	-	-	
06.09.2026	-	-	-	-	-	-	-	
07.09.2026	-	-	-	-	-	-	-	
08.09.2026	-	-	-	-	-	-	-	
09.09.2026	-	-	-	-	-	-	-	
10.09.2026	-	-	-	-	-	-	-	
11.09.2026	-	-	-	-	-	-	-	
12.09.2026	10.40	21.29	3.08	981.57	50236.46	987.03	5499.14	
13.09.2026	10.75	26.30	1.26	980.51	51682.68	985.82	5467.59	
14.09.2026	12.45	31.58	0.00	980.40	53338.80	985.63	5445.74	
15.09.2026	12.68	31.34	0.00	980.76	53106.58	985.98	5434.60	
16.09.2026	12.31	30.70	0.00	974.92	52592.67	980.16	5370.08	
17.09.2026	12.33	30.32	0.00	974.66	52115.64	979.08	4825.27	
18.09.2026	11.80	28.80	0.00	975.19	52004.78	978.61	4202.16	
19.09.2026	11.76	29.00	0.00	981.40	51961.54	984.66	4238.82	
20.09.2026	11.38	28.42	0.00	981.42	51529.82	984.73	4239.44	
21.09.2026	10.64	26.58	0.00	981.03	51395.71	984.23	4222.25	
22.09.2026	11.97	38.33	0.05	981.66	65854.67	984.39	4190.64	
23.09.2026	12.23	35.45	0.00	982.59	61852.92	985.44	4200.11	
24.09.2026	12.30	39.85	0.00	978.83	66931.03	981.41	4161.79	
25.09.2026	12.77	41.21	0.00	981.51	68243.95	984.06	4172.33	
26.09.2026	13.31	40.62	0.00	984.49	68031.96	987.14	4167.69	
27.09.2026	13.09	40.52	0.00	986.29	67717.09	988.84	4172.15	
28.09.2026	13.00	39.64	0.00	986.06	66797.98	988.72	4183.40	
29.09.2026	13.12	40.02	0.00	987.88	66892.18	990.49	4190.05	
30.09.2026	13.06	39.43	0.00	988.58	66322.91	991.24	4184.14	
PMH	12.15	33.17	0.18	981.06	57950.31	984.93	4696.06	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

22deň 20hod 48min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.10.2026

Strana :

8/11

Veličina	W	UHLIE	PLYN	Pa1	ObP1	Pa2	ObP2	
Jednotka	%	MW	MW	hPa	Nm3/h	hPa	Nm3/h	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)								
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
PMH	12.15	33.17	0.18	981.06	57950.31	984.93	4696.06	
MZLm v t	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac								
MZLm >EL v t/mesiac								
n PHH < 2*EL+I								
n PHH > 2*EL+I								
n platných PHH	529	529	529	529	529	529	529	
n neplatných PHH	0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I								
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I								
n platných PDH	23	23	23	23	23	23	23	
n neplatných PDH	0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ								
Min PHH								
Max PHH								
Min PDH								
Max PDH								

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

.....

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

22deň 20hod 48min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.10.2026

Strana :

9/11

Veličina	ObP5	
Jednotka	Nm3/h	
EL Uhlie		
EL Zemný plyn		
l(%)		
Dátum	PDH	Pozn.
01.09.2026	571.13	
02.09.2026	-177.00	
03.09.2026	317.77	
04.09.2026	-559.15	
05.09.2026	-	
06.09.2026	-	
07.09.2026	-	
08.09.2026	-	
09.09.2026	-	
10.09.2026	-	
11.09.2026	-	
12.09.2026	-437.11	
13.09.2026	-577.12	
14.09.2026	-315.62	
15.09.2026	-369.36	
16.09.2026	-468.05	
17.09.2026	-396.52	
18.09.2026	-438.58	
19.09.2026	-418.39	
20.09.2026	-491.79	
21.09.2026	-513.12	
22.09.2026	-598.13	
23.09.2026	-544.98	
24.09.2026	-597.02	
25.09.2026	-587.00	
26.09.2026	-574.93	
27.09.2026	-511.09	
28.09.2026	-538.08	
29.09.2026	-291.12	
30.09.2026	-539.79	
PMH	-387.73	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

22deň 20hod 48min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.10.2026

Strana :

10/11

Veličina	ObP5	
Jednotka	Nm3/h	
EL Uhlie		
EL Zemný plyn		
I(%)		
Dátum	PDH	Pozn.
PMH	-387.73	
MZLm v t	-	
MZLm <EL v t/mesiac		
MZLm >EL v t/mesiac		
n PHH < 2*EL+I		
n PHH > 2*EL+I		
n platných PHH	529	
n neplatných PHH	0	
n nahradených PHH	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		
n platných PDH	23	
n neplatných PDH	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	
EQ		
Min PHH		
Max PHH		
Min PDH		
Max PDH		

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

22deň 20hod 48min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.10.2026

Strana :

11/11

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.09.2026	15:00	00:00	00:00	06:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.09.2026	12:00	00:00	00:00	00:00	12:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.09.2026	00:00	00:00	00:00	20:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.09.2026	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	171:00	00:00	00:00	529:00	19:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

PRE - Prechodový stav

KPO - Kontrola po oprave

VYP - Výpadok

NAB - nábeh

UP - Ustálená prevádzka

SNCR - Výpadok denox

NID - Výpadok odsírenia

FS - Funkčná skúška

INY - Iný stav

.....

.....

.....