

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2022

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 20deň 13hod 1min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0041
Tlačené dňa: 01.10.2022 **Strana :** 1/3

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
l(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
01.09.2022	66.86	47.57	0.63	0.47	2.30	7.92	
02.09.2022	66.78	49.49	0.79	0.56	2.12	8.17	
03.09.2022	67.68	49.51	0.86	0.62	2.16	8.09	
04.09.2022	63.17	48.04	0.79	0.58	2.10	8.38	
05.09.2022	76.97	50.34	1.02	0.69	7.11	10.51	
06.09.2022	66.14	50.89	0.81	0.65	3.18	9.06	
07.09.2022	61.80	45.37	0.63	0.44	2.22	8.12	
08.09.2022	62.66	46.63	0.69	0.53	2.15	8.23	
09.09.2022	62.73	46.89	0.67	0.50	2.11	8.23	
10.09.2022	62.36	45.02	0.68	0.48	2.13	7.98	
11.09.2022	73.96	50.56	0.86	0.56	2.27	7.64	
12.09.2022	68.70	45.69	0.85	0.59	2.09	8.01	
13.09.2022	67.30	50.54	0.99	0.72	1.97	8.22	
14.09.2022	65.77	46.66	0.90	0.65	2.19	7.86	
15.09.2022	62.77	47.47	0.76	0.58	2.17	8.36	
16.09.2022	66.29	51.38	0.82	0.66	2.09	8.53	
17.09.2022	67.92	51.78	0.99	0.75	1.96	8.70	
18.09.2022	68.85	55.47	1.15	0.94	1.88	8.76	
19.09.2022	86.51	53.28	1.47	1.23	2.18	7.87	
20.09.2022	99.32	16.21	1.86	0.28	2.70	4.94	
21.09.2022	-	-	-	-	-	-	
22.09.2022	-	-	-	-	-	-	
23.09.2022	95.78	35.91	1.26	2.16	3.03	5.38	
24.09.2022	64.50	12.06	1.20	0.21	2.74	5.12	
25.09.2022	-	-	-	-	-	-	
26.09.2022	-	-	-	-	-	-	
27.09.2022	-	-	-	-	-	-	
28.09.2022	-	-	-	-	-	-	
29.09.2022	-	-	-	-	-	-	
30.09.2022	-	-	-	-	-	-	
PMH	69.15	2.05	0.90	0.03	2.48	8.09	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2022

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m
Statutárny zástupca: závod Žilina
Celkový čas prevádzky systému: Ing. Marcel Vrátný
ID oprávnených osôb: 20deň 13hod 1min
Tlačené dňa: 01.10.2022 operator
Kód: 0041
Strana : 2/3

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
I(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
PMH	69.15	2.05	0.90	0.03	2.48	8.09	
MZLm v t	0.997		0.015		-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.997		0.015				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000		0.000				
n PHH < 2*EL+I	486/100.00%		486/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PHH	486		486		489	485	
n neplatných PHH	3		3		0	4	
n nahradených PHH	0		0		0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	22/100.00%		22/100.00%				
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PDH	22		22		22	22	
n neplatných PDH	0		0		0	0	
podiel F PHH pri UP	0.61%		0.61%		0.00%	0.82%	
EQ	0.00		0.00				
Min PHH	52.28		0.43				
Max PHH	155.20		3.33				
Min PDH	61.80		0.63				
Max PDH	99.32		1.86				

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

3.078_RSx 04-05-2022
19.0.0.2

Protokol o prevádzke systému za mesiac 09/2022

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. **Zdroj:** komin K41m
Statutárny zástupca: Ing. Marcel Vrátný
Celkový čas prevádzky systému: 20deň 13hod 1min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0041
Tlačené dňa: 01.10.2022 **Strana :** 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	VYP	KPO	FS	INY
01.09.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.09.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.09.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.09.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.09.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.09.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.09.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.09.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.09.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.09.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.09.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.09.2022	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00
13.09.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.09.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.09.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.09.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.09.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.09.2022	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.09.2022	02:00	01:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.09.2022	14:00	00:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.09.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.09.2022	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
23.09.2022	04:00	01:00	00:00	19:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.09.2022	14:00	00:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.09.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.09.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.09.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.09.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.09.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.09.2022	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	225:00	02:00	00:00	490:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 NAB - nábeh
 OKA - Odstávka
 UP - Ustálená prevádzka
 PRE - Prechodový stav
 SNCR - Výpadok denox
 KPO - Kontrola po oprave
 FS - Funkčná skúška
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

3.078_RSx 04-05-2022
 19.0.0.2